



Условные обозначения

- Vogel & Noot Profil-V 22 600x720 1000 Bm** Марка радиатора, тип, высота и длина радиатора
нагрузка радиатора, Вт
- _____ Марка конвектора
- Möhlenhoff QSK EC 260x1750x110 1060 Bm** Ширина, длина, глубина
Нагрузка конвектора, Вт
- _____ Модель конвектора
- DELTA LASERLINE VENTIL 3100/16/MLO** Марка радиатора
Количество секций
Тип подключения
Нагрузка радиатора, Вт
Модель радиатора

☐ - система управления Möhlenhoff QSK EC

Примечания:

1. Все трубопроводы до радиаторов и петель проложить в теплоизоляции;
2. Все трубопроводы проложить универсальной многослойной трубой TECEfle;
3. Все трубопроводы в местах пересечений со стальными балками в защитных гильзах;
4. Все неподписанные подводы к приборам принять Ø16.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Объект: Московская обл., Истринский р-он, дер. Чесноково, участок №	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Демко А. П.					Р	5	17
Проверил	Щадров А.Е.					Отопление		
Н. контр						План 2-го этажа		