Условные обозначения

Vogel & Noot Profil-V 22 600x720 — Марка радиатора, тип, высота и длина радиатора
1000 Вт — нагрузка радиатора, Вт

Möhlenhoff QSK EC 260x1750x110 — Марка конвектора; Ширина, длина, глубина
1060 Вт — Нагрузка конвектора, Вт; Модель конвектора

DELTA LASERLINE VENTIL 3100/16/MLO — Марка радиатора; Колличество секций; Тип подключения; Нагрузка радиатора, Вт; Модель радиатора

К СО 1	-Коллектор №1 системы отопления
1"x12x3/4ек"	-12 выходов
Q=13051	-Нагрузка коллектора, Вт
ШРВ-5(1044x670x125)	-Шкаф коллекторный внутр., ширина х высота х глубина

Ст. СО Ф32- Стояки для системы отопления

Узел подключения коллекторов



- шаровый кран 1"

- кран Маевского 3/8"

-кран сливной

-соед. с накидной гайкой 16x1/2" (20x1/2")

-соед. с наружной резьбой

-электропривод 220В

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	ОВ		
					Объект: Московская обл., Истринский р-он, дер. Чесноково, участок №		
Разраб.		Демко А. П.			Отопление	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щадров А.Е.				Р	7	17
Н. контр					Узел подключения коллекторов Условные обозначения	СТАТКЛИМАТ		

Формат А3